

# Raport z wykonania zdjęć termowizyjnych z drona Autel Evo II

## DUAL 640T.

### 1. Miejsce:

Przedszkole Miejskie nr. 3 ulica Zegrzyńska 71.

### 2. Parametry otoczenia

Kamera	XT709		
Temp. Odbicia	0	Temp. otoczenia	0
Transmitacja	1.00	Emisyjność	0.96
Odległość	2.00	Czas wykonania	2022-11-26 18:50:24

### 3. Opis lokalizacji.

Przedszkole Miejskie nr. 3 zlokalizowane jest w okolicy jednostki wojskowej w budynku na planie litery H.

W badanym budynku nie stwierdzono większych problemów z oddawaniem ciepła. Jedyne miejsce podejrzone to komin od strony północnej oznaczony poniżej. Najprawdopodobniej podwyższona temperatura jest wynikiem emisji ciepła z komina w miejscu osłoniętym nadbudówką elewacji.



